

Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY

Téléphone : 04 50 45 82 56

Télécopie : 04 50 45 63 31

E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 22/06/2026

REGIE MUNICIPALE DES EAUX
196 AVENUE ALBERT GRUFFAZ
74701 SALLANCHES

RAPPORT D'ANALYSE Eaux production E26.2379.7_20260622182231

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 2 pages. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	17/06/2026 08:40	Nom Installation * :	RESERVOIR DE CLOS BATARD
Date de réception :	17/06/2026 15:14	Code et Nom PSV * :	0000004424 - RESERVOIR CLOS BATARD
Date début analyse :	17/06/2026	Commune* :	SALLANCHES
Prélevé par :	HERAN Yoan - HER	Localisation exacte :	Robinet depart distribution
X Normes :	FD T90-520 et NF EN ISO 19458	Type d'eau * :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse * :	A
Type visite * :	AA - ROUTINE EN DISTRIBUTION	Type traitement * :	#N/A
Code et nom UGE* :	0049 - SALLANCHES	Type d'installation * :	TTP

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
----------------------	-----------	-------	-------------------	-----------------------	----------

BACTÉRIOLOGIQUE

X Bactéries coliformes	<1	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	5	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	<1	UFC/ml			NF EN ISO 6222

ORGANOLEPTIQUE

X Couleur	<5	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
Saveur	Normal				QUALITATIF

PHYSICO-CHIMIQUE

X pH	7.9	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
Température de mesure du pH	22.8	°C			NF EN ISO 10523
X Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	321	µS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X Turbidité	<0.20	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X Titre Hydrotimétrique : dureté (TH)	17.1	°f			NF T 90-003
X Titre Alcalimétrique Complet (TAC)	16.1	°f			NF EN ISO 9963-1
X Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2
X Nitrites (NO2)	<0.01	mg/L	≤0.1		NF EN 26777
X Chlorures (Cl)	0.77	mg/L		≤250	NF EN ISO 10304-1
X Nitrates (NO3)	2.6	mg/L	≤50		NF EN ISO 10304-1
X Sulfates (SO4)	7.6	mg/L		≤250	NF EN ISO 10304-1
Nitrates(NO3) / 50 + Nitrites(NO2) / 3	0.05		≤1		Calcul
X Carbone organique total (COT)	0.42	mg(C)/L		≤2	NF EN 1484

TERRAIN

Pluviométrie à 48H	Pas de précipitations				Observation
Température Eau	14,5	°C		≤25	Méthode à la sonde
X Chlore libre	0,10	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X Chlore total	0,10	mg/L			NF EN ISO 7393-2
Aspect	Normal				Qualitatif
Odeur	Normal				Qualitatif
Couleur	Normal				Qualitatif

Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 22/06/2026

RÉGIE MUNICIPALE DES EAUX
196 AVENUE ALBERT GRUFFAZ
74701 SALLANCHES

Déclaration conformité échantillon E26.2379.7

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

TAUPENAS Marion
Technicienne Hygiène



AUCHERE Ralph
Technicien Chimie Eaux



CANCOUET Julie
Resp. unité logistique



Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 22/06/2026

REGIE MUNICIPALE DES EAUX
196 AVENUE ALBERT GRUFFAZ
74701 SALLANCHES

RAPPORT D'ANALYSE Eaux production E26.2379.6_20260622182231

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 2 pages. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	17/06/2026 11:35	Nom Installation * :	STATION DE TRAIT. DE LUZIER
Date de réception :	17/06/2026 15:14	Code et Nom PSV * :	0000004863 - RESERVOIR DE LUZIER APRÈS TRAIT.ET
Date début analyse :	17/06/2026	Commune* :	SALLANCHES
Prélevé par :	HERAN Yoan - HER	Localisation exacte :	Robinet ET dans regard
X Normes :	FD T90-520 et NF EN ISO 19458	Type d'eau* :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif* :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse* :	A
Type visite* :	AA - ROUTINE EN DISTRIBUTION	Type traitement* :	CLO
Code et nom UGE* :	0049 - SALLANCHES	Type d'installation* :	TTP

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
----------------------	-----------	-------	-------------------	-----------------------	----------

BACTÉRIOLOGIQUE

X Bactéries coliformes	<1	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	10	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	<1	UFC/ml			NF EN ISO 6222

ORGANOLEPTIQUE

X Couleur	<5	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
Saveur	Normal				QUALITATIF

PHYSICO-CHIMIQUE

X pH	8.0	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
Température de mesure du pH	21.3	°C			NF EN ISO 10523
X Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	420	µS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X Turbidité	0.78	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X Titre Hydrotimétrique : dureté (TH)	21.5	°f			NF T 90-003
X Titre Alcalimétrique Complet (TAC)	16.4	°f			NF EN ISO 9963-1
X Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2
X Nitrites (NO2)	<0.01	mg/L	≤0.1		NF EN 26777
X Chlorures (Cl)	1.0	mg/L		≤250	NF EN ISO 10304-1
X Nitrates (NO3)	4.7	mg/L	≤50		NF EN ISO 10304-1
X Sulfates (SO4)	52	mg/L		≤250	NF EN ISO 10304-1
Nitrates(NO3) / 50 + Nitrites(NO2) / 3	0.09		≤1		Calcul
X Carbone organique total (COT)	0.69	mg(C)/L		≤2	NF EN 1484

TERRAIN

Pluviométrie à 48H	Pas de précipitations				Observation
Température Eau	13,2	°C		≤25	Méthode à la sonde
X Chlore libre	0,10	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X Chlore total	0,10	mg/L			NF EN ISO 7393-2
Aspect	Normal				Qualitatif
Odeur	Normal				Qualitatif
Couleur	Normal				Qualitatif

Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 22/06/2026

REGIE MUNICIPALE DES EAUX
196 AVENUE ALBERT GRUFFAZ
74701 SALLANCHES

Déclaration conformité échantillon E26.2379.6

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

TAUPENAS Marion
Technicienne Hygiene



AUCHERE Ralph
Technicien Chimie Eaux



CANCOUET Julie
Resp. unité logistique



Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 22/06/2026

REGIE MUNICIPALE DES EAUX
196 AVENUE ALBERT GRUFFAZ
74701 SALLANCHES

RAPPORT D'ANALYSE Eaux production E26.2379.5_20260622182231

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 1 page. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	17/06/2026 11:55	Nom Installation * :	STATION DE TRAIT. DE LUZIER
Date de réception :	17/06/2026 15:14	Code et Nom PSV * :	0000005675 - STATION DE LUZIER AVANT TRAIT.EB
Date début analyse :	17/06/2026	Commune* :	SALLANCHES
Prélevé par :	HERAN Yoan - HER	Localisation exacte :	Puisage EB dans reservoir
X Normes :	FD T90-520 et NF EN ISO 19458	Type d'eau * :	B - EAU BRUTE SOUTERRAINE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse * :	Ar
Type visite * :	AU - AUTRE TYPE DE VISITE	Type traitement * :	
Code et nom UGE* :	0049 - SALLANCHES	Type d'installation * :	TTP

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
----------------------	-----------	-------	----------------------	--------------------------	----------

BACTÉRIOLOGIQUE

X Bactéries coliformes	3	UFC/100ml		NF EN ISO 9308-1:2000	
X Entérocoques	<1	UFC/100ml		NF EN ISO 7899-2	
X Escherichia coli	3	UFC/100ml		NF EN ISO 9308-1:2000	
X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	>300	UFC/ml		NF EN ISO 6222	
X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	240	UFC/ml		NF EN ISO 6222	

ORGANOLEPTIQUE

X Couleur	<5	mg(Pt) /L		NF EN ISO 7887 (Mét. D)	
Saveur	Normal			QUALITATIF	

PHYSICO-CHIMIQUE

X pH	7.9	unité pH		NF EN ISO 10523	
Température de mesure du pH	22.7	°C		NF EN ISO 10523	
X Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	409	µS/cm		NF EN 27888	
X Turbidité	0.25	NFU		NF EN ISO 7027-1 : 2016	

TERRAIN

Pluviométrie à 48H	Pas de précipitations			Observation	
Température Eau	12,0	°C		Méthode à la sonde	
Aspect	Normal			Qualitatif	
Odeur	Normal			Qualitatif	
Couleur	Normal			Qualitatif	

TAUPENAS Marion
Technicienne Hygiène



AUCHERE Ralph
Technicien Chimie Eaux



CANCOUET Julie
Resp. unité logistique



Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 22/06/2026

REGIE MUNICIPALE DES EAUX
196 AVENUE ALBERT GRUFFAZ
74701 SALLANCHES

Déclaration conformité échantillon E26.2379.4

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

TAUPENAS Marion
Technicienne Hygiene



AUCHERE Ralph
Technicien Chimie Eaux



CANCOUET Julie
Resp. unité logistique



Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 22/06/2026

REGIE MUNICIPALE DES EAUX
196 AVENUE ALBERT GRUFFAZ
74701 SALLANCHES

RAPPORT D'ANALYSE Eaux production E26.2379.4_20260622182231

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 2 pages. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	17/06/2026 11:04	Nom Installation * :	STATION DU MOT
Date de réception :	17/06/2026 15:14	Code et Nom PSV * :	0000004428 - RESERVOIR DU MOT
Date début analyse :	17/06/2026	Commune * :	SALLANCHES
Prélevé par :	HERAN Yoan - HER	Localisation exacte :	Robinet depart distribution
X Normes :	FD T90-520 et NF EN ISO 19458	Type d'eau * :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse * :	A
Type visite * :	AA - ROUTINE EN DISTRIBUTION	Type traitement * :	CLO
Code et nom UGE* :	0049 - SALLANCHES	Type d'installation * :	TTP

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
----------------------	-----------	-------	-------------------	-----------------------	----------

BACTÉRIOLOGIQUE

X Bactéries coliformes	<1	UFC/100ml	<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1	NF EN ISO 7899-2
X Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	66	UFC/ml		NF EN ISO 6222
X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	19	UFC/ml		NF EN ISO 6222

ORGANOLEPTIQUE

X Couleur	<5	mg(Pt) /L	≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
Saveur	Normal			QUALITATIF

PHYSICO-CHIMIQUE

X pH	7.7	unité pH	6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
Température de mesure du pH	22.4	°C		NF EN ISO 10523
X Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	660	µS/cm	200≤n≤1100	NF EN 27888
X Turbidité	<0.20	NFU	≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X Titre Hydrotimétrique : dureté (TH)	29.6	°f		NF T 90-003
X Titre Alcalimétrique Complet (TAC)	26.6	°f		NF EN ISO 9963-1
X Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L	≤0.1	NF T 90-015-2
X Nitrites (NO2)	0.02	mg/L	≤0.1	NF EN 26777
X Chlorures (Cl)	38	mg/L	≤250	NF EN ISO 10304-1
X Nitrates (NO3)	8.9	mg/L	≤50	NF EN ISO 10304-1
X Sulfates (SO4)	23	mg/L	≤250	NF EN ISO 10304-1
Nitrates(NO3) / 50 + Nitrites(NO2) / 3	0.18		≤1	Calcul
X Carbone organique total (COT)	0.86	mg(C)/L	≤2	NF EN 1484

TERRAIN

Pluviométrie à 48H	Pas de précipitations			Observation
Température Eau	15,2	°C	≤25	Méthode à la sonde
X Chlore libre	<0.02	mg/L		NF EN ISO 7393-2
X Chlore total	<0.02	mg/L		NF EN ISO 7393-2
Aspect	Normal			Qualitatif
Odeur	Normal			Qualitatif
Couleur	Normal			Qualitatif

Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 22/06/2026

REGIE MUNICIPALE DES EAUX
196 AVENUE ALBERT GRUFFAZ
74701 SALLANCHES

Déclaration conformité échantillon E26.2379.3

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

TAUPENAS Marion
Technicienne Hygiene



AUCHERE Ralph
Technicien Chimie Eaux



CANCOUET Julie
Resp. unité logistique



Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 22/06/2026

REGIE MUNICIPALE DES EAUX
196 AVENUE ALBERT GRUFFAZ
74701 SALLANCHES

RAPPORT D'ANALYSE Eaux production E26.2379.1_20260622182231

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 1 page. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	17/06/2026 09:45	Nom Installation * :	STATION UF DE DORAN
Date de réception :	17/06/2026 15:14	Code et Nom PSV * :	0000006976 - STATION DE TRAITEMENT DE DORAN.EB
Date début analyse :	17/06/2026	Commune* :	SALLANCHES
Prélevé par :	HERAN Yoan - HER	Localisation exacte :	Robinet EB
X Normes :	FD T90-520 et NF EN ISO 19458	Type d'eau * :	B - EAU BRUTE SOUTERRAINE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse * :	Ar
Type visite * :	AU - AUTRE TYPE DE VISITE	Type traitement * :	
Code et nom UGE* :	0049 - SALLANCHES	Type d'installation * :	TTP

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
----------------------	-----------	-------	-------------------	-----------------------	----------

BACTÉRIOLOGIQUE

X Bactéries coliformes	2	UFC/100ml		NF EN ISO 9308-1:2000	
X Entérocoques	1	UFC/100ml		NF EN ISO 7899-2	
X Escherichia coli	1	UFC/100ml		NF EN ISO 9308-1:2000	
X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	99	UFC/ml		NF EN ISO 6222	
X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	<1	UFC/ml		NF EN ISO 6222	

ORGANOLOGIQUE

X Couleur	<5	mg(Pt) /L		NF EN ISO 7887 (Mét. D)	
Saveur	Normal			QUALITATIF	

PHYSICO-CHIMIQUE

X pH	8.0	unité pH		NF EN ISO 10523	
Température de mesure du pH	21.6	°C		NF EN ISO 10523	
X Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	184	µS/cm		NF EN 27888	
X Turbidité	2.2	NFU		NF EN ISO 7027-1 : 2016	

TERRAIN

Pluviométrie à 48H	Pas de précipitations			Observation	
Température Eau	10,0	°C		Méthode à la sonde	
Aspect	Normal			Qualitatif	
Odeur	Normal			Qualitatif	
Couleur	Normal			Qualitatif	

TAUPENAS Marion
Technicienne Hygiène



AUCHERE Ralph
Technicien Chimie Eaux



CANCOUET Julie
Resp. unité logistique



Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 22/06/2026

REGIE MUNICIPALE DES EAUX
196 AVENUE ALBERT GRUFFAZ
74701 SALLANCHES

RAPPORT D'ANALYSE Eaux production E26.2379.2_20260622182231

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 2 pages. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	17/06/2026 09:40	Nom Installation * :	STATION UF DE DORAN
Date de réception :	17/06/2026 15:14	Code et Nom PSV * :	0000000580 - RESERVOIR DE DORAN. APRES TRAIT. ET
Date début analyse :	17/06/2026	Commune* :	SALLANCHES
Prélevé par :	HERAN Yoan - HER	Localisation exacte :	Lavabo ET
X Normes :	FD T90-520 et NF EN ISO 19458	Type d'eau * :	T2 - ESU+ESO INFLUENCEES
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	Type d'analyse * :	A+BSIR
Type visite * :	AA - ROUTINE EN DISTRIBUTION	Type traitement * :	ULTRA + CL2
Code et nom UGE* :	0049 - SALLANCHES	Type d'installation * :	TTP

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
----------------------	-----------	-------	-------------------	-----------------------	----------

BACTÉRIOLOGIQUE

X Bactéries coliformes	<1	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X Bactéries et spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réductrices	<1	UFC/100ml		<1	NF EN 26461-2
X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	28	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	<1	UFC/ml			NF EN ISO 6222

ORGANOLEPTIQUE

X Couleur	<5	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
Saveur	Normal				QUALITATIF

PHYSICO-CHIMIQUE

X pH	8.0	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
Température de mesure du pH	21.1	°C			NF EN ISO 10523
X Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	186	μS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X Turbidité	<0.20	NFU	≤1	≤0.5	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X Titre Hydrotimétrique : dureté (TH)	9.8	°f			NF T 90-003
X Titre Alcalimétrique Complet (TAC)	8.8	°f			NF EN ISO 9963-1
X Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2
X Nitrites (NO2)	<0.01	mg/L	≤0.1		NF EN 26777
X Chlorures (Cl)	0.10	mg/L		≤250	NF EN ISO 10304-1
X Nitrates (NO3)	1.1	mg/L	≤50		NF EN ISO 10304-1
X Sulfates (SO4)	7.4	mg/L		≤250	NF EN ISO 10304-1
Nitrates(NO3) / 50 + Nitrites(NO2) / 3	0.02		≤1		Calcul
X Carbone organique total (COT)	<0.30	mg(C)/L		≤2	NF EN 1484

TERRAIN

Pluviométrie à 48H	Pas de précipitations				Observation
Température Eau	10,2	°C		≤25	Méthode à la sonde
X Chlore libre	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X Chlore total	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
Aspect	Normal				Qualitatif
Odeur	Normal				Qualitatif